

正本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

星寶電力股份有限公司 開會通知單

500201

彰化市中山路二段416號

受文者：彰化縣政府

發文日期：中華民國112年11月13日

發文字號：星寶字第1120100089號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：舉行「星寶電力漢寶地區陸域風力開發計畫」地方說明會議

開會時間：112年11月24日(星期五)上午10時

開會地點：彰化縣芳苑鄉漢寶社區發展協會(地址：彰化縣芳苑鄉成功一路45號)

主持人：何信毅經理

聯絡人及電話：陳秉宏(02)8798-2000#657

出席者：經濟部能源署、彰化縣政府、彰化縣議會、彰化縣芳苑鄉公所、彰化縣芳苑鄉民代表會、芳苑鄉漢寶村村長辦公室、芳苑鄉新寶村村長辦公室、芳苑鄉新生村村長辦公室、芳苑鄉崙腳村村長辦公室、社團法人彰化縣野鳥學會、社團法人彰化縣環境保護聯盟、社團法人中華民國養殖漁業發展協會、社團法人彰化縣養殖協會

列席者：

副本：

備註：請各村辦公室轉知轄區風機周邊(500公尺內)村民參加。

2

「星寶電力漢寶地區陸域風力開發計畫」

公開資料

一、開發行為之名稱

星寶電力漢寶地區陸域風力開發計畫

二、開發單位之名稱

星寶電力股份有限公司

三、開發行為之內容、基地及地理位置

(一)開發內容

本計畫積極響應政府推動再生能源發展政策，規劃於彰化縣芳苑鄉漢寶村設置 8 部風力發電機組，皆位於台 61 線西側；其中，6 部規劃於海尾第一排水幹線近北側，2 部規劃於萬興排水幹線北側，葉片半徑約 58.5 公尺，單機裝置容量約 4,200~4,300 瓩。

(二)基地位置

本計畫位於彰化縣福興鄉以南，萬興排水幹線以北，台 61 線以西，屬於彰化縣芳苑鄉北漢寶段及下頭寮段，預計設置 8 部風機及 1 座電氣室，如附圖 1 所示。輸電線路採地下埋設方式，海尾第一排水幹線近北側 6 部風機以 22.8kV 電纜延芳漢路轉大同路，再延海尾一排水溝南端接續彰 117-1 鄉道、彰 116 鄉道、台 17 北上段 47K+500 南向至 48K+000 間，穿越南八洲排水溝至漢崙路 107 巷與電氣室併接；萬興排水幹線北側 2 部風機以 22.8kV 電纜延漢崙路至漢崙路 107 巷與電氣室併接；於電氣室升壓至 161kV 後，經由 161kV 電纜引接至漢寶 D/S（黃色標點處）。

